

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад № 455»
городского округа Самара**

Отчет
об устранении нарушений по Предписанию ГУ МЧС России по Самарской области № 23/1/1 от 11.02.19 г

1.п.1 - в разработанную декларацию по пожарной безопасности в марте 2019 г. внесены действующие сведения требований пожарной безопасности.

2.п.2 – в 2020 г. сделан ремонт части стен коридора 1 этажа на половину высоты материалом, имеющим техническую документацию.

3.п.5 – в 2021г.потолок медицинского кабинета отремонтирован материалом, соответствующим требованиям пожарной безопасности.

4.п.6 – проведен в 2020 г. капитальный ремонт группы № 3, все материалы на стенах и полу в спальном помещении и в игровой комнате соответствуют требованиям пожарной безопасности и имеют соответствующую документацию.

5.п.10 – в коридоре 2 этажа около кабинета бухгалтерии и складов 2020 г. установлены соответствующие требованиям двери, имеют соответствующую документацию.

6.п.13 - в коридоре 2 этажа около помещений складов в 2020 г. установлены соответствующие требованиям двери, имеют соответствующую документацию.

7.п.20 – учреждение оборудовано в 2021 г. системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Заведующий



Липатова Л.Б.