

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад № 455»
городского округа Самара

План мероприятий
по устранению нарушений по Предписанию ГУ МЧС России по Самарской области
№ 23/1/1 от 11.02.19 г

Утверждаю:
Заведующий  Липатова Л.Б.



№	Наименование нарушения	Мероприятия по устранению
1	П.1. В разработанной декларации пожарной безопасности содержатся сведения недействующих требований пожарной безопасности	В разработанную декларацию по пожарной безопасности в марте 2019 г. внести действующие сведения требований пожарной безопасности
2	П.2. Часть стен коридора 1-ого этажа отделаны горючим материалом, не имеющим технической документации с содержанием информации о показателях пожарной опасности материалов.	Сделать в 2020 г. ремонт части стен коридора 1 этажа на половину высоты материалом, имеющим техническую документацию
3	П.5.в отделке потолка медицинского кабинета применен строительный материал, не содержащий информацию о показателях пожарной опасности этого материала	Отремонтировать потолок медицинского кабинета материалом, соответствующим требованиям пожарной безопасности
4	П.6.в детской группе № 3 для отделки стен и полов применяются строительные материалы, не содержащие информацию о показателях пожарной опасности этих материалов	Написать письмо в Департамент образования о выделении денежных средств на проведение в 2020 г. капитального ремонта группы № 3

5	П.10.в коридоре 2 этажа около кабинета бухгалтерии при двустороннем положении дверей, открывающихся в коридор менее 1,2 м	Написать письмо в Департамент на выделение денежных средств на установку соответствующих требованиям дверей, имеющих соответствующую документацию.
6	П.13. в коридоре 2 этажа около помещений складов при двустороннем положении дверей, открывающихся в коридор менее 1,2 м	Написать письмо в Департамент на выделение денежных средств на установку соответствующих требованиям дверей, имеющих соответствующую документацию.
7	П.20.Здание частично не оборудовано третьим типом системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	Написать письмо в Департамент о выделении денежных средств на оборудование помещений ДОУ системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре