

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Самарской области

(наименование территориального органа МЧС России)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 193

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

т. 337-96-06, факс 337-05-72 (код 846) E-mail: OOGPNSAMARA@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Главного управления МЧС России по Самарской области

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 193

т. 338-96-68, факс 338-96-29 (код 846)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Самара

управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Самарской области

443076, г. Самара, ул. Балаковская, 45 А

т. 261-65-27, факс 261-65-27 (код 846)

Предписание № 23/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению

«Центр развития ребенка - детский сад № 455» городского округа Самара

(далее - МБДОУ «Детский сад № 455» г.о. Самара)

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора городского округа Самара по пожарному надзору № 23 от 11.01.2019 г., ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 февраля 2019 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и 14 февраля 2019 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. проведена плановая выездная проверка старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области старшим лейтенантом внутренней службы Малюшкиным Сергеем Николаевичем,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по

МБДОУ «Детский сад № 455» г.о. Самара, расположенного по адресу: 443051, г. Самара,

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

Кировский район, ул. Свободы, д. 196, совместно с заведующим МБДОУ «Детский сад № 455» г.о. Самара - Липатова Людмила Борисовна; заместителем заведующего по АХЧ - Москвиной

Наташей Николаевной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В разработанной декларации пожарной безопасности	ч. 5 ст. 6, ч 1, 3-5 ст. 64 ФЗ - 123 «Технический регламент о требованиях	07.10.2019 г.	

		регистрации декларации пожарной безопасности»		
2.	Часть стен коридора 1-го этажа (на половину высоты) отделаны горючим материалом (масляной краской) не имеющим технической документации с содержанием информации о показателях пожарной опасности этих материалов.	ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», (Принят Государственной Думой 4 июля 2008 года, одобрен Советом Федерации 11 июля 2008 года) ст. 134 п. 6. Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону».	07.10.2019 г.	
3.	В детской группе № 1 для отделки стен и полов применяется материал не имеющий технической документации с содержанием информации о показателях пожарной опасности этого материала. (спальное помещение - обои и паркет; игровая комната - линолеум и обои).	ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», (Принят Государственной Думой 4 июля 2008 года, одобрен Советом Федерации 11 июля 2008 года) ст. 134 п. 7. В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий детских дошкольных образовательных учреждений подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2».	07.10.2019 г.	
4.	В детской группе № 2 для отделки полов, применяется материал не имеющий технической документации с содержанием информации о показателях пожарной опасности этого материала. (линолеум).	ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», (Принят Государственной Думой 4 июля 2008 года, одобрен Советом Федерации 11 июля 2008 года) ст. 134 п. 7. В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий детских дошкольных образовательных учреждений подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2».	07.10.2019 г.	
5.	В отделке потолка медицинского кабинета № 27 применен строительный материал не содержащий информацию о показателях пожарной опасности этого материала (пенопластовые декоративные плитки).	Федеральный закон «О Пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ ст. 1, Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 134. п. 3. Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними. Таблица 29.	07.10.2019 г.	
6.	В детской группе № 3 для отделки стен и полов применяется материал не имеющий технической документации с содержанием информации о показателях пожарной опасности этого материала. (спальное помещение - обои и паркет; игровая комната - линолеум и обои).	ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», (Принят Государственной Думой 4 июля 2008 года, одобрен Советом Федерации 11 июля 2008 года) ст. 134 п. 7. В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий детских дошкольных образовательных учреждений подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2».	07.10.2019 г.	

	имеющий технической документации с содержанием информации о показателях пожарной опасности этого материала. (спальное помещение - обои и паркет; игровая комната - линолеум).	2008 года, одобрен Советом Федерации 11 июля 2008 года) ст. 134 п. 7. В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий детских дошкольных образовательных учреждений подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2».		
8.	В детской группе № 5 для отделки стен, потолков и полов применяется материал не имеющий технической документации с содержанием информации о показателях пожарной опасности этого материала. (спальное помещение - обои и паркет; игровая комната - линолеум, обои и пенопластовые декоративные плитки потолка).	ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», (Принят Государственной Думой 4 июля 2008 года, одобрен Советом Федерации 11 июля 2008 года) ст. 134 п. 7. В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий детских дошкольных образовательных учреждений подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2».	07.10.2019 г.	
9.	В детской группе № 6 для отделки стен и полов применяется материал не имеющий технической документации с содержанием информации о показателях пожарной опасности этого материала. (спальное помещение - обои и паркет; игровая комната - линолеум, обои).	ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», (Принят Государственной Думой 4 июля 2008 года, одобрен Советом Федерации 11 июля 2008 года) ст. 134 п. 7. В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий детских дошкольных образовательных учреждений подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2».	07.10.2019 г.	
10.	Коридор второго этажа около кабинета бухгалтерии и склада при двустороннем расположении дверей открывающихся в коридор менее 1,2 метра.	ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» статья 1, СНиП 21-01-97* п. 6.26; п. 6.27. СНиП 21-01-97* п. 6.26. При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную: на половину ширины дверного полотна - при одностороннем расположении дверей; на ширину дверного полотна - при двустороннем расположении дверей; это требование не распространяется на поэтажные коридоры (холлы), устраиваемые в секциях зданий класса Ф 1.3 между выходом из квартиры и выходом в лестничную клетку. СНиП 21-01-97* п. 6.27. Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее: 1,2 м - для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений класса Ф1 более 15 чел., из помещений других классов функциональной пожарной опасности - более 50 чел.; 0,7 м - для проходов к одиночным рабочим местам; 1,0 м - во всех остальных случаях. В любом случае эвакуационные пути должны быть такой ширины, чтобы с учетом их геометрии по ним можно было	07.10.2019 г.	

11.	В отделке потолка кабинета бухгалтерии расположенного на втором этаже здания применен строительный материал не содержащий информацию о показателях пожарной опасности этого материала (пенопластовые декоративные плитки).	Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ ст. 1, Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 134. п. 3. Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними. Таблица 29.		
12.	В отделке потолка кабинета психологии расположенного на втором этаже здания применен строительный материал не содержащий информацию о показателях пожарной опасности этого материала (пенопластовые декоративные плитки).	Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ ст. 1, Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 134. п. 3. Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними. Таблица 29.	07.10.2019 г.	
13.	Коридор второго этажа около помещений складов при одностороннем расположении дверей открывающихся в коридор менее 1,2 метра.	ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» статья 1, СНиП 21-01-97* п. 6.26; п. 6.27. СНиП 21-01-97* п. 6.26. При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную: на половину ширины дверного полотна - при одностороннем расположении дверей; на ширину дверного полотна - при двустороннем расположении дверей; это требование не распространяется на поэтажные коридоры (холлы), устраиваемые в секциях зданий класса Ф 1.3 между выходом из квартиры и выходом в лестничную клетку. СНиП 21-01-97* п. 6.27. Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее: 1,2 м - для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений класса Ф1 более 15 чел., из помещений других классов функциональной пожарной опасности - более 50 чел.; 0,7 м - для проходов к одиночным рабочим местам; 1,0 м - во всех остальных случаях. В любом случае эвакуационные пути должны быть такой ширины, чтобы с учетом их геометрии по ним можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.	07.10.2019 г.	
14.	В детской группе № 7 для отделки стен и полов применяется материал не имеющий технической документации с	ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», (Принят Государственной Думой 4 июля 2008 года, одобрен Советом Федерации 11 июля 2008 года) ст. 134 п. 7. В спальнях и	07.10.2019 г.	

	(спальное помещение - обои и паркет; игровая комната - линолеум).	Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2».		
15.	В детской группе № 8 для отделки стен и полов применяется материал не имеющий технической документации с содержанием информации о показателях пожарной опасности этого материала. (спальное помещение - линолеум; игровая комната - линолеум и обои).	ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», (Принят Государственной Думой 4 июля 2008 года, одобрен Советом Федерации 11 июля 2008 года) ст. 134 п. 7. В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий детских дошкольных образовательных учреждений подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2».	07.10.2019 г.	
16.	В детской группе № 9 для отделки стен, потолков и полов применяется материал не имеющий технической документации с содержанием информации о показателях пожарной опасности этого материала. (спальное помещение - обои; линолеум и пенопластовые декоративные плитки потолка).	ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», (Принят Государственной Думой 4 июля 2008 года, одобрен Советом Федерации 11 июля 2008 года) ст. 134 п. 7. В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий детских дошкольных образовательных учреждений подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2».	07.10.2019 г.	
17.	В детской группе № 10 для отделки стен, потолков и полов применяется материал не имеющий технической документации с содержанием информации о показателях пожарной опасности этого материала. (спальное помещение - обои, паркет и пенопластовые декоративные плитки потолка; игровая комната - линолеум).	ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», (Принят Государственной Думой 4 июля 2008 года, одобрен Советом Федерации 11 июля 2008 года) ст. 134 п. 7. В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий детских дошкольных образовательных учреждений подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2».	07.10.2019 г.	
18.	В детской группе № 11 для отделки стен и полов применяется материал не имеющий технической документации с содержанием информации о показателях пожарной опасности этого материала. (спальное помещение - обои и паркет).	ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», (Принят Государственной Думой 4 июля 2008 года, одобрен Советом Федерации 11 июля 2008 года) ст. 134 п. 7. В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий детских дошкольных образовательных учреждений подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2».	07.10.2019 г.	
19.	В детской группе № 12 для отделки стен и полов применяется материал не имеющий технической документации с содержанием информации о показателях пожарной опасности этого материала. (спальное помещение - обои и паркет; игровая комната - линолеум и обои).	ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», (Принят Государственной Думой 4 июля 2008 года, одобрен Советом Федерации 11 июля 2008 года) ст. 134 п. 7. В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий детских дошкольных образовательных учреждений подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2».	07.10.2019 г.	

системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (частично в здании нет речевых оповещателей 3-го типа).	6. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» таблица № 2, п. 1.		1
---	---	--	---

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Самара
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области

(должность, фамилия, инициалы государственного


С.Н. Малюшкин

инспектора по пожарному надзору)

«14» февраля 2019 г.


(подпись)
М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

«14» февраля 2019 г.

Москвина Н.Н. зам зав АХЧ
(должность, фамилия, инициалы)
по доверенности от 13.02.19

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору